

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБК»**

ПАСПОРТ

**МОДУЛЬ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МДСБ256**

г. Москва, 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Модуль датчиков системы безопасности предназначен для: для контроля состояния пожарных и охранных извещателей и управления внешними слаботочными устройствами.

1.2 Группа условий эксплуатации по воздействию механических факторов - М1 по ГОСТ 17516.1. Диапазон рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С.

1.3 Паспорт является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры, и характеристики устройства в соответствии с техническими условиями и определяет комплектность устройства, пригодность его к эксплуатации.

1.4 Все записи в паспорте производятся чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки и не заверенные исправления не допускаются.

1.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства на любом этапе изготовления, испытаний и эксплуатации, не ухудшающие технические характеристики изделия.

1.6 Обозначение изделия: Модуль датчиков системы безопасности (МДСБ256).

1.7 Предприятие изготовитель: АО «СБК» г. Москва

1.8 Сведения о сертификате:

Сертификат соответствия С-RU.ПБ25.В.04699, срок действия: с 28.08.2017г. по 27.08.2022 г.

Орган сертификации: ОС «ТПБ СЕРТ».

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Технические данные

Наименование характеристики	Норма
Габаритные размеры, мм, не более	171мм×121мм×55мм
Вес, кг, не более	0,12
Количество универсальных каналов, шт	6
Адресная емкость, шт	220
Потребляемая мощность	0,35 Вт
Рабочая температура	+5-+40 С
Степень защиты	IP65

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки устройства обеспечиваться в объеме, необходимом для его монтажа и сдачи в эксплуатацию в соответствии с эксплуатационной документацией и условиями заказа.

3.2 В комплект поставки устройства входят эксплуатационные документы (паспорт), соответствующие требованиям ГОСТ 2.601.

3.3 Комплект поставки устройства с учетом принадлежностей, ЗИП и комплектующих, снятых на время транспортировки, должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
МДСБ256	1 комп.	
Упаковка	1 комп.	
Паспорт	1 экз.	
Сертификат соответствия ГОСТ Р	1 экз.	Копия

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик устройства, указанных в настоящем паспорте при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.

4.2 Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления до ввода в эксплуатацию.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

4.4 Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие изделия - согласно нормативно-технической документации заводов-изготовителей данного оборудования.

4.5 Нормативный срок службы устройства составляет не менее: 10 лет.

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройства МДСБ: техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца; технический ремонт 1 раз в год; капитальный ремонт 1 раз в 10 лет.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 3 – Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль датчиков системы безопасности МДСБ256

упаковано АО «СБК»

наименование изготовителя

согласно требованиям ТУ 26.30.50.114-029-05626135-2017

зав. складом

должность

личная подпись

Сидоркин С.В.

расшифровка подписи

26.02.25

год, месяц, число

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль датчиков системы безопасности МДСБ256

27.01.25.44.034

заводской номер

изготовлено и принято в соответствии с конструкторской документацией ТУ 26.30.50-022-05626135-2024 и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК Сидоркин С.А.



личная подпись

Мезин А.Е.

генеральный директор

расшифровка подписи

М.П.



26.02.2025

год, месяц, число

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 4 -Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начало эксплуатации	после последнего ремонта		

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 После окончания срока эксплуатации устройство подлежит списанию и утилизации в установленном владельцем порядке.

9.2 При утилизации должны быть выполнены следующие требования:

- металлические составные части изделия (сталь) должны быть сданы на предприятия по переработке цветных и черных металлов;
- полимерные изделия, резиновые уплотнения должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

10. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ